

ПРИНЯТО

На заседании педагогического
совета МБОУ «СОШ №2» ИГОСК
(протокол от 09.01.2018 г. № 3)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №2» ИГОСК
Н.А. Антоненко
приказ от 09.01.2018 г. №5



Положение

об обеспечении пожарной безопасности в школе

I. Основные понятия

- 1.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
- 1.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
- 1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.
- 1.4. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или не надлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
- 1.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, и тушение пожаров.
- 1.6. Меры пожарной безопасности – действие по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

II. Общие положения

- 2.1. Настоящее положение определяет функции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» ИГОСК (далее Учреждение) обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.
- 2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками учреждения.
- 2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с Федеральным Законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ, «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, совместного приказа МЧС и министерства образования РФ от 07.04.2003 года № 190/1668 “ О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», указания МЧС РФ № 33-1089 -18 от 12.04.2003, настоящим положением и организационно-распорядительной документацией Учреждения:
 - 2.3.1. Установленным в учреждении противопожарным режимом;
 - 2.3.2. Программой вводного противопожарного инструктажа;
 - 2.3.3. Программой первичного противопожарного инструктажа;
 - 2.3.4. Инструкцией по применению первичных средств пожаротушения;
 - 2.3.5. Инструкцией, определяющей действия сотрудников учреждения по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 1

ПРИНЯТО

На заседании педагогического
совета МБОУ «СОШ №2»ИГОСК
(протокол от 09.01.2018 г. № 3)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №2»ИГОСК
Н.А.Антоненко
приказ от 09.01.2018 г.№5

Положение

об обеспечении пожарной безопасности в школе

І. Основные понятия

- 1.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
- 1.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
- 1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.
- 1.4. Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или не надлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
- 1.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, и тушение пожаров.
- 1.6. Меры пожарной безопасности – действие по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

ІІ. Общие положения

- 2.1. Настоящее положение определяет функции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» ИГОСК (далее Учреждение) обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.
- 2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками учреждения.
- 2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с Федеральным Законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ, «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, совместного приказа МЧС и министерства образования РФ от 07.04.2003 года № 190/1668 “ О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», указания МЧС РФ № 33-1089 -18 от 12.04.2003, настоящим положением и организационно-распорядительной документацией Учреждения:
 - 2.3.1. Установленным в учреждении противопожарным режимом;
 - 2.3.2. Программой вводного противопожарного инструктажа;
 - 2.3.3. Программой первичного противопожарного инструктажа;
 - 2.3.4. Инструкцией по применению первичных средств пожаротушения;
 - 2.3.5. Инструкцией, определяющей действия сотрудников учреждения по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 1

раза в полугодие проводятся практические занятия (учебные тревоги) всех задействованных для эвакуации.

- 2.3.6. Порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара;
- 2.3.7. Порядка осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- 2.3.8. Положением о противопожарной подготовке работников;
- 2.3.9. Инструкцией о мерах пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ;
- 2.3.10. Инструкцией ответственному лицу за пожарную безопасность.

III. Пожарная безопасность в школе обеспечивается при выполнении следующих требований:

1. Наличие приказа руководителя о противопожарном режиме в образовательном учреждении и ответственных лиц за пожарную безопасность здания и отдельных помещений.

Приказ издается ежегодно, в котором определяются: места и допустимое количество хранения лаков, красок, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей; порядок уборки помещений, горючих отходов и пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия при обнаружении пожара; порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение; ответственные за пожарную безопасность зданий и отдельных помещений.

2. Наличие инструкции по пожарной безопасности.

В инструкции отражается: порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок действий при пожаре и обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре.

3. Наличие планов эвакуации.

План эвакуации оформляется на каждый этаж здания, утверждается руководителем образовательного учреждения, подписывается лицом, ответственным за пожарную безопасность и должен содержать текстовую часть и схему этажа, на которой наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. План вывешивается на видном месте и должен своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

4. Наличие противопожарного уголка.

В уголке должны быть вывешены плакаты по мерам пожарной безопасности, инструкция по пожарной безопасности, список добровольной пожарной дружины с их обязанностями при пожаре.

5. Наличие указателей противопожарного водоёма

У противопожарного водоёма и на стене здания должны быть установлены соответствующие указатели, на которых четко наносятся цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Пожарный водоем должен находиться в исправном состоянии, проверяться не реже 2-х раз в год на водоотдачу с составлением акта.

6. Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки.

Здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами. Химические пенные огнетушители должны перезарядаться ежегодно. Углекислотные огнетушители должны проверяться не реже одного раза в 2 года путем взвешивания (допустимая утечка углекислого газа не должна превышать 80 гр в течение года). Баллон углекислотного огнетушителя должен подвергаться гидравлическим испытаниям один раз в 5 лет. Порошковые огнетушители должны проходить освидетельствование на зарядных станциях один раз в год. На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой краской, а также должны быть таблички с указанием даты их проверки или перезарядки, веса заряда и росписи ответственного лица. Все первичные средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения.

7. Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

Автоматическая пожарная сигнализация устанавливается в кабинетах и лаборантских химии, биологии, учебных мастерских, кабинетах обслуживающих видов труда, кабинетах ОБЖ, радиоузлах, технических средств обучения, инвентарных для хранения технических средств и аппаратуры, раздевальных, снаряжных при спортивных залах, комнатах учителей и хранения мелкого спортивного инвентаря, актовых залах, киноаппаратных, обеденных залах, библиотеках, канцеляриях, учительских, комнатах технического персонала с хозяйственной кладовой, кладовых сухих продуктов. Автоматическая пожарная сигнализация должна постоянно находиться во включенном состоянии и ежегодно проверяться на работоспособность с составлением акта.

8. Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц.

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами. Выходные двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в приворах и оборудованы устройствами легко открывающимися запорами и не забиваться гвоздями. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

9. Состояние чердачных помещений.

Двери или люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках чердачных помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии. В чердачных помещениях не должна производиться сушка белья и устраиваться склады. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом должна производиться не реже одного раза в 3 года с составлением акта. Проверка состояния огнезащитной обработки должна проводиться один раз в 6 месяцев с составлением акта.

10. Хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Краски, лаки, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в отдельных зданиях, складах.

11. Содержание территории образовательного учреждения.

Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться.